

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01154/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лан Юнион» (ООО «Лан Юнион»)
Адрес юридического лица (место нахождения): 127642, Россия, город Москва, проезд Дежнева, дом 1, офис 704, комната 1.
ОГРН 1147746713674, ИНН 7716778309, телефон: +74956461300, адрес электронной почты: info@lan-union.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лан Юнион» (ООО «Лан Юнион»)
Адрес юридического лица (место нахождения): 127642, Россия, город Москва, проезд Дежнева, дом 1, офис 704, комната 1.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Перечень производственных площадок изготовителя согласно Приложению №1 на 1 листе.
ОГРН 1147746713674, ИНН 7716778309.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели симметричной парной скрутки ("витая пара"), не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами, с числом пар жил от 2 до 4, номинальным диаметром жил от 0,44 до 0,59 мм, код ОКПД 2 27.32.13.150 на номинальное переменное напряжение до 50 В, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерного материала, не содержащего галогенов, товарного знака ЛАНЮНИОН, категорий 5е, 6, 6А, типов U/UTP, F/UTP, S/FTP, U/FTP, F/FTP, исполнения нг(А)-HF, марок согласно Приложению №2 на 1 листе, код ТН ВЭД ЕАЭС - выпускаемые в соответствии с ТУ 3574-001-17892184-2015 «Медные кабели симметричной парной скрутки («витая пара»)». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1264/09-2022 от 19.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/17-08/22 от 22.08.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №3 на 1 листе.

Условия хранения: изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом помещении при влажности не более 80% и температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 °С, срок хранения – до 10 лет, срок службы – до 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.09.2022 по 26.09.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3146526/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ **RU C-RU.ПБ68.В.01154/22**


Перечень производственных площадок изготовителя

Полное наименование производственных площадок изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «АнЛан» (ООО «АнЛан»)	142200, Россия, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Петровское, территория «Квартал Б», строение 2




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3146526/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01154/22


На продукцию, подлежащей обязательной сертификации


Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.15 0	-	<p>Кабели симметричной парной скрутки ("витая пара"), не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами, с числом пар жил от 2 до 4, номинальным диаметром жил от 0,44 до 0,59 мм, на номинальное переменное напряжение до 50 В, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерного материала, не содержащего галогенов, товарного знака ЛАНЮНИОН, категорий 5е, 6, 6А, типов U/UTP, F/UTP, S/FTP, U/FTP, F/FTP, исполнения нг(А)-HF:</p> <p>- с 2 или 4 парами медных жил, номинальным диаметром жил от 0,48 до 0,59 мм, категории 5е, 6, 6А, типов U/UTP, F/UTP, S/FTP, U/FTP, F/FTP, марки ЛЮ-КСС;</p> <p>- с 4 парами медных жил, номинальным диаметром жил от 0,50 до 0,59 мм, категории 5е, 6, 6А, типов U/UTP, F/UTP, S/FTP, U/FTP, марки ЛЮ-КСП;</p> <p>- с 2 или 4 парами медных жил, номинальным диаметром жил от 0,44 до 0,59 мм, категории 5е, 6, типов U/UTP, F/UTP, марки ЛЮ-КНК.</p>	<p>ТУ 3574-001-17892184-2015</p> <p>«Медные кабели симметричной парной скрутки («витая пара»)»</p>



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01154/22


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)